

CONSULTES

PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE TÈCNIC PEL DESMUNTATGE I DESAMIANAT DEL PALAU ALFONS XIII DEL RECINTE FIRAL MONTJUIC

Barcelona, a 20 d'octubre de 2025.

Per mitjà del present document es procedeix a detallar les consultes rebudes en el marc del present procediment:

Consulta

Ens podrien confirmar la capacitat de càrrega que disposa el forjat? Sobretot el forjat que es troba el soterrani. Ens han comentat que aquest disposa d'un capacitat de 500kg/m2.

Resposta

Correcte, la sobrecàrrega màxima admissible és de 500 kg/m2.

Consulta

La previsió d'apuntament del soterrani la tenen calculada? Quina es la sobrecarrega que estimen que es podrà assolir? Per dimensionar els equips que podran accedir a aquesta zona (maquinaria com plataformes elevadores i/o manitous, per saber el pes màxim).

Resposta.

El càlcul de l'apuntament del soterrani dependrà de les característiques de la maquinària d'elevació que proposi el licitador, que ha d'arribar a una altura de treball de 20m, i que de forma òptima es preveu amb plataformes elevadores telescòpiques. Les característiques tècniques dels mitjans d'elevació seran les bases per al càlcul de l'apuntament. La sobrecàrrega màxima admissible és de 500 kg/m2.

Consulta

En la planta soterrani hi ha previsió de trobar baixants de fibrociment?

Resposta

El projecte de desamiantat no preveu cap treball en la planta soterrani, tan sols les activitats necessàries pel muntatge i desmuntatge de l'apuntalat.

Consulta

Les xarxes de seguretat que existeixen ara mateix, una vegada finalitzades les obres, entenem que no s'ha de reposar.

Resposta

Correcte, no s'han de reposar.

Consulta

Hem vit que per a la solvència demaneu que l'empresa disposi dels certificats ISO següents:

Certificat ISO 9001.
Certificat ISO 14001.
Certificat ISO 45001.

S'ha de disposar dels certificats ISO en el moment de l'adjudicació per poder resultar adjudicatari?

Resposta

De conformitat amb allò establert a la clàusula 4.2. i. En els set (7) dies següents a acusar la notificació de la proposta d'adjudicació, es requerirà l'aportació de la documentació relativa a la solvència tècnica i econòmica. En el supòsit de les certificacions ISO, caldrà aportar còpia de les mateixes.

Comissió de Contractació