

NOTA INFORMATIVA

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PRODUCCIONES EN EL NÚCLEO 3.6 DEL PALACIO 3 DEL RECINTO DE GRAN VÍA DE FIRA DE BARCELONA

Barcelona, 8 de junio de 2026

La Comisión de Contratación, en relación con el Procedimiento Abierto para la adjudicación de la ejecución del Proyecto de Sustitución de Producciones en el Núcleo 3.6 del Palacio 3 del Recinto de Gran Vía de FIRA DE BARCELONA (Ref. PA13REC26), informa:

En relación con el modelo de bomba de agua del circuito secundario indicado en el Proyecto de Sustitución de Producciones Núcleo 3.6 Palacio 3 (Pliego de Prescripciones Técnicas).

En el momento de la redacción del Proyecto de Sustitución de Producciones Núcleo 3.6 Palacio 3 (Pliego de Prescripciones Técnicas), el modelo de bomba de agua del circuito secundario disponible por parte del fabricante era el "Wilo tipo Stratos GIGA 100/2-29/15 o similar de clase de eficiencia energética IE5".

Con posterioridad a la elaboración del Proyecto, el fabricante ha procedido a la actualización de dicho modelo, siendo el actualmente disponible el "Wilo tipo Stratos GIGA 2.0-I 100/2-29/15 o similar de clase de eficiencia energética IE5".

En consecuencia, se procede a comunicar la sustitución del modelo de bomba del circuito secundario en los términos que se indican a continuación.

Modelo inicialmente previsto en el Proyecto:

Wilo tipo Stratos GIGA 100/2-29/15 o similar de clase de eficiencia energética IE5.

Modelo actualizado:

Wilo tipo Stratos GIGA2.0-I 100/2-29/15 o similar de clase de eficiencia energética IE5.

Dicha sustitución resulta de aplicación a todas las referencias contenidas en el Proyecto de Sustitución de Producciones Núcleo 3.6 Palacio 3 (Pliego de Prescripciones Técnicas) en las que figure el modelo de bomba inicialmente previsto, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, las especificaciones técnicas, las tablas resumen y las mediciones del presupuesto.

El resto de las especificaciones técnicas y características de la bomba permanecen inalteradas.

La presente nota informativa no lleva aparejada la emisión de un nuevo Proyecto, manteniéndose íntegramente vigente el Proyecto de Sustitución de Producciones Núcleo 3.6 Palacio 3 (Pliego de Prescripciones Técnicas) obrante en la Plataforma Digital de la licitación, con la única salvedad de la sustitución del modelo de bomba del circuito secundario en los términos indicados.

Los licitadores deberán tener en cuenta la presente sustitución del modelo de bomba del circuito secundario a los efectos de la elaboración de sus ofertas.